



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34422
Villanova - Carbonara

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				01
Codice ISTAT:	018030	Pressione:	34,2 mBar	
Comune:	Carbonara al Ticino	Data rilevamento:	29/06/2023 00:00:00	
Indirizzo	via Stazione snc	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	± 0,1 mBar	

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				01
Codice ISTAT:	018030	Pressione:	22,7 mBar	
Comune:	Carbonara al Ticino	Data rilevamento:	06/06/2023 00:00:00	
Indirizzo	via Stazione snc	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	± 0,1 mBar	

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	06 / 2023	via Stazione snc	Carbonara al Ticino	018030	26,0
02	06 / 2023	Via Stazione snc	Villanova D'ardenghi	018179	26,6

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/07/2023



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34424
Gravellona Lom.

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				01
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	25,7 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	02/06/2023 00:00:00	
Indirizzo	Via XX Settembre angolo Via Circonvallaz	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	$\pm 0,1$ mBar	

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	17,6 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	30/06/2023 00:00:00	
Indirizzo	Via XX Settembre n. 92	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	$\pm 0,1$ mBar	

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	06 / 2023	Via XX Settembre angolo Via Circonvallazio	Gravellona Lomellina	018075	23,9
02	06 / 2023	Via XX Settembre n. 92	Gravellona Lomellina	018075	19,5

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/07/2023

Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
 244 SGM – Distribuzione Pavese
 34423
 Cenate Sotto/Sopra

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				03
Codice ISTAT:	016068	Pressione:	37,7	mBar
Comune:	Cenate Sopra	Data rilevamento:	23/06/2023 00:15:00	
Indirizzo	Via San Carlo Borromeo snc	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	± 0,1 mBar	

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	016069	Pressione:	20,7	mBar
Comune:	Cenate Sotto	Data rilevamento:	07/06/2023 10:45:00	
Indirizzo	Via Padre Barrè snc	Parte d'impianto	Sconosciuta	
Periodo osservazione:	06 / 2023	Incertezza XS:	± 0,1 mBar	

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	06 / 2023	Via Mazzini snc	Cenate Sotto	016069	32,7
02	06 / 2023	Via Padre Barrè snc	Cenate Sotto	016069	23,2
03	06 / 2023	Via San Carlo Borromeo snc	Cenate Sopra	016068	32,9
04	06 / 2023	Via Papa Giovanni XXIII snc	Cenate Sopra	016068	26,6

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/07/2023