



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34422
Villanova - Carbonara

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 02 |
| Codice ISTAT: | 018179 | Pressione: | 28,9 | mBar |
| Comune: | Villanova D'ardenghi | Data rilevamento: | 15/05/2024 09:45:00 | |
| Indirizzo | Via Stazione snc | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 02 |
| Codice ISTAT: | 018179 | Pressione: | 22,7 | mBar |
| Comune: | Villanova D'ardenghi | Data rilevamento: | 02/05/2024 06:15:00 | |
| Indirizzo | Via Stazione snc | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|-----------|-----------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 01 | 05 / 2024 | via Stazione snc | Carbonara al Ticino | 018030 | 27,6 |
| 02 | 05 / 2024 | Via Stazione snc | Villanova D'ardenghi | 018179 | 26,8 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/06/2024



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34424
Gravellona Lom.

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 02 |
| Codice ISTAT: | 018075 | Pressione: | 26,8 | mBar |
| Comune: | Gravellona Lomellina | Data rilevamento: | 01/05/2024 21:30:00 | |
| Indirizzo | Via XX Settembre n. 92 | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 01 |
| Codice ISTAT: | 018075 | Pressione: | 0,0 | mBar |
| Comune: | Gravellona Lomellina | Data rilevamento: | 09/05/2024 12:15:00 | |
| Indirizzo | Via XX Settembre angolo Via Circonvall | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|-----------|-----------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| 01 | 05 / 2024 | a XX Settembre angolo Via Circonvallazio | Gravellona Lomellina | 018075 | 30,0 |
| 02 | 05 / 2024 | Via XX Settembre n. 92 | Gravellona Lomellina | 018075 | 25,9 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/06/2024



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34423
Cenate Sotto/Sopra

| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 04 |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice ISTAT: | 016068 | Pressione: | 28,5 mBar | |
| Comune: | Cenate Sopra | Data rilevamento: | 02/06/2024 23:30:00 | |
| Indirizzo | Via Papa Giovanni XXIII snc | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 02 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice ISTAT: | 016069 | Pressione: | 20,4 mBar | |
| Comune: | Cenate Sotto | Data rilevamento: | 03/05/2024 19:30:00 | |
| Indirizzo | Via Padre Barrè snc | | | |
| Periodo osservazione: | 05 / 2024 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 01 | 05 / 2024 | Via Mazzini snc | Cenate Sotto | 016069 | 26,0 |
| 02 | 05 / 2024 | Via Padre Barrè snc | Cenate Sotto | 016069 | 23,7 |
| 03 | 05 / 2024 | Via San Carlo Borromeo snc | Cenate Sopra | 016068 | 26,1 |
| 04 | 05 / 2024 | Via Papa Giovanni XXIII snc | Cenate Sopra | 016068 | 28,3 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/06/2024