



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34422
Villanova - Carbonara

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				02
Codice ISTAT:	018179	Pressione:	30,4	mBar
Comune:	Villanova D'ardenghi	Data rilevamento:	11/08/2024 04:45:00	
Indirizzo	Via Stazione snc			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	018179	Pressione:	22,3	mBar
Comune:	Villanova D'ardenghi	Data rilevamento:	26/08/2024 13:45:00	
Indirizzo	Via Stazione snc			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	08 / 2024	via Stazione snc	Carbonara al Ticino	018030	27,2
02	08 / 2024	Via Stazione snc	Villanova D'ardenghi	018179	25,6

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/09/2024



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34424
Gravellona Lom.

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				01
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	30,2 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	07/08/2024 02:15:00	
Indirizzo	Via XX Settembre angolo Via Circonvallaz			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				01
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	22,6 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	07/08/2024 14:00:00	
Indirizzo	Via XX Settembre angolo Via Circonvall			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	08 / 2024	a XX Settembre angolo Via Circonvallazio	Gravellona Lomellina	018075	27,1
02	08 / 2024	Via XX Settembre n. 92	Gravellona Lomellina	018075	25,9

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/09/2024



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34423
Cenate Sotto/Sopra

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				03
Codice ISTAT:	016068	Pressione:	30,2 mBar	
Comune:	Cenate Sopra	Data rilevamento:	29/08/2024 05:45:00	
Indirizzo	Via San Carlo Borromeo snc			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	016069	Pressione:	23,4 mBar	
Comune:	Cenate Sotto	Data rilevamento:	03/08/2024 12:00:00	
Indirizzo	Via Padre Barrè snc			
Periodo osservazione:	08 / 2024			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	08 / 2024	Via Mazzini snc	Cenate Sotto	016069	27,8
02	08 / 2024	Via Padre Barrè snc	Cenate Sotto	016069	25,6
03	08 / 2024	Via San Carlo Borromeo snc	Cenate Sopra	016068	28,0
04	08 / 2024	Via Papa Giovanni XXIII snc	Cenate Sopra	016068	DA OSSERVARE

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 05/09/2024