



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34422
Villanova - Carbonara

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				01
Codice ISTAT:	018030	Pressione:	29,9 mBar	
Comune:	Carbonara al Ticino	Data rilevamento:	23/05/2025 00:15:00	
Indirizzo	via Stazione snc			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				01
Codice ISTAT:	018030	Pressione:	21,9 mBar	
Comune:	Carbonara al Ticino	Data rilevamento:	08/05/2025 14:30:00	
Indirizzo	via Stazione snc			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	05 / 2025	via Stazione snc	Carbonara al Ticino	018030	26,2
02	05 / 2025	Via Stazione snc	Villanova D'ardenghi	018179	27,7

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 06/06/2025



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34424
Gravellona Lom.

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				01
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	30,0 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	04/05/2025 03:30:00	
Indirizzo	Via XX Settembre angolo Via Circonvallaz			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	018075	Pressione:	22,7 mBar	
Comune:	Gravellona Lomellina	Data rilevamento:	30/05/2025 18:15:00	
Indirizzo	Via XX Settembre n. 92			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	05 / 2025	a XX Settembre angolo Via Circonvallazio	Gravellona Lomellina	018075	26,0
02	05 / 2025	Via XX Settembre n. 92	Gravellona Lomellina	018075	25,9

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 06/06/2025



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34423
Cenate Sotto/Sopra

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima:				03
Codice ISTAT:	016068	Pressione:	30,6 mBar	
Comune:	Cenate Sopra	Data rilevamento:	28/05/2025 01:00:00	
Indirizzo	Via San Carlo Borromeo snc			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima:				02
Codice ISTAT:	016069	Pressione:	21,8 mBar	
Comune:	Cenate Sotto	Data rilevamento:	21/05/2025 13:15:00	
Indirizzo	Via Padre Barrè snc			
Periodo osservazione:	05 / 2025			

Cod punto	Data	Via	Città	Cod.Istat	Valore medio [mBar]
01	05 / 2025	Via Mazzini snc	Cenate Sotto	016069	25,9
02	05 / 2025	Via Padre Barrè snc	Cenate Sotto	016069	26,2
03	05 / 2025	Via San Carlo Borromeo snc	Cenate Sopra	016068	27,0
04	05 / 2025	Via Papa Giovanni XXIII snc	Cenate Sopra	016068	DA OSSERVARE

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 06/06/2025