



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34422
Villanova - Carbonara

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 01 |
| Codice ISTAT: | 018030 | Pressione: | 34,2 mBar | |
| Comune: | Carbonara al Ticino | Data rilevamento: | 01/08/2023 00:00:00 | |
| Indirizzo | via Stazione snc | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 01 |
| Codice ISTAT: | 018030 | Pressione: | 22,7 mBar | |
| Comune: | Carbonara al Ticino | Data rilevamento: | 09/08/2023 00:00:00 | |
| Indirizzo | via Stazione snc | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|-----------|-----------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 01 | 08 / 2023 | via Stazione snc | Carbonara al Ticino | 018030 | 26,0 |
| 02 | 08 / 2023 | Via Stazione snc | Villanova D'ardenghi | 018179 | 26,8 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/09/2023



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34424
Gravellona Lom.

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 01 |
| Codice ISTAT: | 018075 | Pressione: | 25,8 | mBar |
| Comune: | Gravellona Lomellina | Data rilevamento: | 22/08/2023 00:00:00 | |
| Indirizzo | Via XX Settembre angolo Via Circonvallaz | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 02 |
| Codice ISTAT: | 018075 | Pressione: | 17,6 | mBar |
| Comune: | Gravellona Lomellina | Data rilevamento: | 13/08/2023 00:00:00 | |
| Indirizzo | Via XX Settembre n. 92 | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|-----------|-----------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| 01 | 08 / 2023 | Via XX Settembre angolo Via Circonvallazio | Gravellona Lomellina | 018075 | 24,0 |
| 02 | 08 / 2023 | Via XX Settembre n. 92 | Gravellona Lomellina | 018075 | 19,5 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/09/2023



Report allegato A articolo 25
Delibera 569/2019/R/GAS
244 SGM – Distribuzione Pavese
34423
Cenate Sotto/Sopra

| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione massima: | | | | 03 |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice ISTAT: | 016068 | Pressione: | 38,1 mBar | |
| Comune: | Cenate Sopra | Data rilevamento: | 26/08/2023 15:15:00 | |
| Indirizzo | Via San Carlo Borromeo snc | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| Codice identificativo punto di rilevazione con pressione minima: | | | | 02 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Codice ISTAT: | 016069 | Pressione: | 20,8 mBar | |
| Comune: | Cenate Sotto | Data rilevamento: | 14/08/2023 10:45:00 | |
| Indirizzo | Via Padre Barrè snc | | | |
| Periodo osservazione: | 08 / 2023 | | | |

| Cod punto | Data | Via | Città | Cod.Istat | Valore medio [mBar] |
|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 01 | 08 / 2023 | Via Mazzini snc | Cenate Sotto | 016069 | 33,1 |
| 02 | 08 / 2023 | Via Padre Barrè snc | Cenate Sotto | 016069 | 23,0 |
| 03 | 08 / 2023 | Via San Carlo Borromeo snc | Cenate Sopra | 016068 | 29,5 |
| 04 | 08 / 2023 | Via Papa Giovanni XXIII snc | Cenate Sopra | 016068 | 26,5 |

Responsabile: Nicola Moro

Data di stampa: 13/09/2023